



Kraków, 4 maja 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. Zm.), którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych” dla Instytutu Kultury Willa Decjusza. Znak sprawy: 1/2020.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Pytanie branża elektryczna

Czy w zakresie robót jest dostarczenie i montaż nowej centrali sygnalizacji pożaru Polon-Alfa 6000 ? Na schemacie blokowym widnieje zapis „Istniejąca Centrala Ppoż poza zakresem opracowania” natomiast w przedmiarach i zestawieniu materiałów jest przewidziany montaż nowej centrali polon-Alfa 6000

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że w zakresie robót przewidziana jest dostawa i montaż nowej centrali sygnalizacji pożaru Polon-Alfa 6000. Na schemacie blokowym jest przedstawiona istniejąca centrala, która podlega wymianie tak jak cały SSP. Zamawiający przypomina o wymogu ciągłego chronienia budynku przez istniejący SSP lub nowy.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres

i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert, godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa IKWD;
3. a/a.

Z up. Zarządcy
Instytutu Kultury **Willa Decjusza**

DYREKTOR
dr hab., prof. UJ Dominika Kasprovicz