



Kraków, 8 maja 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. Zm.), którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych” dla Instytutu Kultury Willa Decjusza. Znak sprawy: 1/2020.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 3:

Projekt zawiera rysunki ławek kamiennych. W przedmiarze brakuje pozycji określających ich wykonanie oraz ilość. Czy ująć ww. w wycenie?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuję, iż ławkę kamienną (jeden z wariantów) zawartą w projekcie należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 4:

Drzwi D2P określono jako stalowe. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. drzwi w wersji drewnianej?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż ze względu na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków drzwi D2P przyjęto jako stalowe, według opisu w projekcie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanału do poboru powietrza systemu oddymiania klatki schodowej z elementów prefabrykowanych? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanału do poboru powietrza systemu oddymiania klatki schodowej z elementów prefabrykowanych?

Odpowiedź nr 5:

Wykonanie kanału do poboru powietrza do napowietrzenia klatki schodowej jest możliwe z elementów prefabrykowanych, jednak należy zwrócić uwagę na właściwy i skuteczny sposób uszczelnienia połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami oraz rozpoznać dokładnie faktyczny przebieg instalacji przebiegających w terenie, które mogą utrudnić montaż gotowych elementów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert, godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,



dr hab., prof. UJ Dominika Kasprowicz
Dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa IKWD;
3. a/a.